

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-SC
Rua Cel. Bueno Franco, 292 – Centro Campo Alegre-SC
Fone/fax (47) 3632-2266

**QUESTIONAMENTOS DE LICITANTES REFERENTE AO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 69/2008, MODALIDADE CONCORRÊNCIA**

1) Impermeabilização dos blocos (fundação) como fazer e qual material considerar?

R - Conforme item 2.13 do orçamento estimativo deverá ser executada impermeabilização de vigas baldrame e fundações no sentido de proteger a futura execução do fechamento em alvenaria de infiltrações ascendentes, conforme determina a boa técnica de execução de serviços de engenharia. O tipo a ser utilizado será definido pela contratada.

2) Considerar neopreme nos apoios?

R - Sim.

3) Junta de dilatação (considerar apenas na laje)?

R - Deverá ser definido na elaboração do projeto estrutural. Cabe lembrar que deverá atender as normas técnicas da ABNT no que tange ao comprimento máximo de estrutura rígidas de concreto armado.

4) Pé direito especificado de 9,40mts porém pilares da caixa d'água e centrais são maiores, o que considerar?

R - Deverá atender integralmente as dimensões definidas pelo projeto arquitetônico, inclusive as variações de altura que se apresentam no mesmo.

5) Laje tipo pré-laje, poderá ser em painel L=40cm?

R - Deverá atender o especificado no item 3.1 do orçamento estimativo e ainda o projeto estrutural a ser apresentado pela contratada.

6) Nosso padrão de arquibancada é 40x70cm podemos considerar? e a escada ao lado da arquibancada faz parte da 1ª etapa?

R - Sim. Poderá utilizar o seu padrão e adequá-lo ao projeto arquitetônico. A escada faz parte do objeto da licitação.

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC
(47) 3632-2266
Serviço de Planejamento
Responsável: Engº Laércio Telles