



MEMORIAL JUSTIFICATIVO DE ACESSIBILIDADE – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRAGOSO

Amunesc – Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina

*Rua Max Colin, 1843 – América – CEP 89204-635 – Joinville – Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 – Fax: (47)3422-1370 – CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari – Bal. Barra do Sul – Campo Alegre – Garuva – Itapoá
Joinville – Rio Negrinho – São Bento do Sul – São Francisco do Sul
www.amunesc.org.br*

Joinville, 01 de setembro de 2021.

Em atenção a solicitação do Ministério Público Estadual referente a acessibilidade da Unidade de Saúde Fragoso, informamos que em atendimento a NBR 9050/2020 segue em anexo relatório e planilha de acessibilidade.

Foi verificado que atualmente a Unidade de Saúde, atende os seguintes itens de acessibilidade:

1) Travessia na via pública:

A travessia até a Unidade de Saúde é sinalizada com faixa de pedestre e rebaixos nas calçadas



Imagem 01: Travessia em via pública
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 02: Travessia em via pública
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

No projeto de acessibilidade, foi proposta a realocação da faixa de pedestre para a frente da entrada da UBS, diminuindo assim o trajeto até a mesma. Além disso foi proposto rebaixos na calçada que recebe essa nova faixa de pedestre.

2) Calçadas e passeios:

Calçadas com faixa livre superior a 1,20m de largura, sem obstáculos que dificultam a locomoção, possui sinalização tátil no passeio que direcionam a entrada do edifício



Imagem 03: Calçadas e passeios

Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 04: Calçadas com elemento tátil direcional e de alerta
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 05: Sinalização de alerta indicando entrada para o terreno
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

3) Do passeio até a entrada do edifício:
Do passeio até a entrada do edifício possui piso regular, não existe inerência no trajeto que dificultem a locomoção. Também possui sinalização tátil levando até a porta de entrada.




Imagem 05: Sinalização tátil – Do passeio até a entrada
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 06: Sinalização tátil – Do passeio até a entrada
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 06: Passeio acessível
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 10: Início da rota acessível até o balcão
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

4) Estacionamento acessível:

Acesso ao estacionamento privado da edificação, feito de forma separada:



Imagem 08: Portão que dá acesso ao estacionamento privado
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

Na parte externa, próximo à entrada do edifício há disposto uma vaga reservada para deficientes físicos localizado na frente da edificação:



Imagem 09: Vaga reservada para pessoas com deficiência
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 09: Identificação da vaga reservada para pessoas com deficiência
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 10: Vaga reservada para pessoas com deficiência
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

5) Recepção:

A recepção pode ser identificada facilmente, pois há sinalização tátil que conduz até a o balcão de atendimento, logo há rota acessível até a recepção. Além disso há também uma placa de identificação com escrita em braile indicando a sala da recepção:



Imagem 11: início da sinalização tátil
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre




Imagem 11: início da sinalização tátil frontal ao balcão
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 09: Placa de identificação com escrita em Braille
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

Contraste de cores entre o piso da recepção e a parede da mesma:



Imagem 09: Constate de cores ente o piso e as paredes
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

6) Sinalização:

O prédio dispõe de sinalização vertical, feita através de placas com escrita em Braille, colocadas na parede adjacente a entrada dos ambientes, e também sinalização horizontal tátil (direcional e alerta).



Imagem 10: Placa de identificação com escrita em braile - Acolhimento
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 10: Placa de identificação com escrita em braile – Consultório Médico
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre




Imagem 10: Placa de identificação com escrita em braille – Dispensação de medicamentos
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 11: Sinalização tátil
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 12: Sinalização tátil
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre




Imagem 13: Sinalização tátil
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 14: Sinalização tátil
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

7) Sinalização Internacional de Acesso (S.I.A)

Na entrada do edifício está disposta uma placa de Sinalização Internacional de Acesso com escrita em Braille



Imagem 14: Placa de Sinalização Internacional de Acesso
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 15: Placa de Sinalização Internacional de Acesso
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

8) Mobiliário sala de espera:

O mobiliário existente está localizado fora da faixa de circulação livre, possuem assentos comuns com altura adequada e que fazem contraste com o piso.

Além disso há assento reservado para pessoas com obesidade e espaço reservado para P.C.R.

A localização do mobiliário proporciona fácil locomoção para P.C.R



Imagem 15: Assento reservado
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 16: Mobiliário sala de espera
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 16: Espaço reservado para cadeirantes
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

9) Bebedouros:

O bebedouro da unidade está localizado em local acessível de forma que todas as pessoas consigam ter acesso fácil aos copos. O bebedouro está sob uma bancada de granito a 0,73m de altura.



Imagem 16: Bebedouro

Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

10) Circulações:

As circulações atendem a largura mínima de 1,50m, possuem piso regular, firme e estável.



Imagem 17: Circulação

Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 18: Circulação
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre




Imagem 19: Circulação
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre




Imagem 20: Circulação
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

11) Portas:

As portas têm largura entre 0,80m e 0,90m, com maçanetas do tipo alavanca. As portas dos sanitários possuem barra de apoio a 0,90cm de altura e chapa de aço galvanizado a 0,40m na parte inferior da porta.




Imagem 21: Circulação
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 21: Porta do banheiro acessível masculino
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 22: Porta do banheiro acessível feminino
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre

12) Sanitários Acessíveis:

A unidade possui dois banheiros acessíveis, um feminino e outro masculinos, que dispõem de placas de identificação ao lado da porta de entrada, barras de apoio e alarme PNE.



Imagem 23: Banheiros acessíveis
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 24: Banheiros acessíveis
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 24: Banheiros acessíveis
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Imagem 25: Banheiros acessíveis
Fonte: Prefeitura de Campo Alegre



Com base nas imagens exibidas acima, conclui-se que a Unidade de Saúde Fragosos necessita adequações para que atenda de forma universal a população. Para isso, foi elaborado um projeto de acessibilidade e uma planilha com os itens que precisam ser corrigidos unidade.

O projeto de acessibilidade e as planilhas penitentes, estão anexas a este documento.

Arquiteta e Urbanista - Tabata Yumi Fujioka