

**Assunto:** Fwd: Re: QUESTIONAMENTO TPº 130 - cobertura prédio seminário

**De:** engenheiro@campoalegre.sc.gov.br

**Data:** 10/10/2022 11:54

**Para:** henrique <henrique@h3.eng.br>

**CC:** Cristina <cristina@campoalegre.sc.gov.br>, Irineu <compras@campoalegre.sc.gov.br>

Bom dia, segue anexo a resposta da AMUNESC, que elaborou o projeto desta reforma.

Atenciosamente,

Bruno Seefeld  
Engenheiro Civil  
Serviço de Planejamento Urbanístico e Habitação  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre-SC  
(47) 3632-2266



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Re: QUESTIONAMENTO TPº 130 - cobertura prédio seminário


**Data:**10-10-2022 11:46

**De:**Rogério Maistro <rogerio@amunesc.org.br>


**Para:**engenheiro@campoalegre.sc.gov.br

Bom dia.

Conforme solicitação, informamos que as telhas orçadas são do Tipo Telha Sanduíche, 2 faces, conforme primeira foto do questionamento.



Salientamos que para este item, foi utilizado o banco de dados do SBC (<https://www.informativosbc.com.br/>) que é um Banco de Dados utilizado por diversos órgãos públicos.

 100142

Toda e qualquer alteração realizada nesta composição afetará a todas as outras composições deste orçamento que possuam o mesmo código.

**TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40**

TIPO	COBERTURAS
UNIDADE	m²
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 157,29
BDI	R\$ 35,34
PREÇO UNITÁRIO COM BDI	R\$ 192,63
MÃO DE OBRA	Não

BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	TOTAL
C	SINAPI 88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,59	0,117	3,22
C	SINAPI 88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,30	0,103	2,19
I	SBC 018567	CONTRA/RUFO TRAPEZOIDAL PARA TELHA 0,65m	Material	M	25,99	0,05	1,29
I	SBC 018566	CUMEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL 0,65mm	Material	UN	79,90	0,05	3,99
I	SBC 018569	HASTE ALUMINIO 5/16" x 300mm C/ARRUELA VEDACAO PARA TELHADO	Material	UN	8,76	2,356	20,63
I	SBC 018568	RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA ACO GALVANIZADA 24 CORTE 25cm	Material	M	19,90	2,0	39,80
I	SBC 016113	TELHA ALUMINIO 0,5mm TRAPEZ/POLIUR.30mm L=1,027m 1,65kg	Material	m²	78,34	1,1	86,17

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att,



**Rogério Ferrari Maistro - Engenheiro Civil**

Fone: 3433-3927- Ramal 203 | Whatsapp (47) 98838-1042

Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina  
Rua Max Colin, 1843, América, Joinville/SC - CEP:89204-635

Em seg., 10 de out. de 2022 às 11:18, <[engenheiro@campoalegre.sc.gov.br](mailto:engenheiro@campoalegre.sc.gov.br)> escreveu:

Bom dia, segue anexo algumas indagações sobre a composição da telha. Conseguem nos auxiliar na resposta?

Atenciosamente,

Bruno Seefeld  
Engenheiro Civil  
Serviço de Planejamento Urbanístico e Habitação  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre-SC  
(47) 3632-2266



----- Mensagem original -----

**Assunto:**Fwd: QUESTIONAMENTO TPº 130

**Data:**10-10-2022 10:59

**De:**Maria Cristina Marciniak Munhoz <[cristina@campoalegre.sc.gov.br](mailto:cristina@campoalegre.sc.gov.br)>

**Para:**Engenheiro <[engenheiro@campoalegre.sc.gov.br](mailto:engenheiro@campoalegre.sc.gov.br)>, Irineu <[compras@campoalegre.sc.gov.br](mailto:compras@campoalegre.sc.gov.br)>

Bom dia, segue questionamento sobre Tp 30/2022.

Atenciosamente,

**Maria Cristina Marciniak Munhoz**

Chefe do Serviço de Suprimentos/Pregoeira/Comissão de Licitação

Município de Campo Alegre - SC

(47)3632-2266 Ramal 222 – WhatsApp (47)999947635

[cristina@campoalegre.sc.gov.br](mailto:cristina@campoalegre.sc.gov.br)

[www.campoalegre.sc.gov.br/licitacoes](http://www.campoalegre.sc.gov.br/licitacoes)

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:**QUESTIONAMENTO TPº 130

**Data:**Mon, 10 Oct 2022 10:22:39 -0300

**De:**henrique <[henrique@h3.eng.br](mailto:henrique@h3.eng.br)>

**Para:**Maria Cristina Marciniak Munhoz <[cristina@campoalegre.sc.gov.br](mailto:cristina@campoalegre.sc.gov.br)>

Bom dia,

Segue em anexo o questionamento a respeito da TPº 130.

Atenciosamente;

**HENRIQUE HERITT**

+ 55 41 9 9276-1317  
HENRIQUE@H3.ENG.BR

